

H29. 7月		越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝	水道 田長	上小田 簡易水道	川上 簡易水道	上 水道	飲料水
採取日時		7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日
気温	℃	29.0	27.0	27.0	26.5	26.0	29.5	29.0	28.5	26.5	27.0	28.0	
水温	℃	22.0	23.0	25.0	25.0	23.5	24.0	24.0	21.0	22.0	17.0	22.0	
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	5.6	4.3	5.9	3.1	5.1	4.3	2.4	2.8	4.5	3.9	
有機物	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.4	
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	6.9	6.8	7.5	6.69	6.47	7.25	6.95	7.25	6.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	3	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	
遊離残留塩素	単位:mg/L	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	
蒸発物残留	500以下	省略可	65	省略可	66	45							
亜硝酸態窒素	0.04以下	省略可	省略可	0.004未満	0.004未満	省略可							
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
塩素酸	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.08	0.25							
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
クロロホルム	0.06以下	0.013	0.013	0.002	0.04	0.009							
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満							
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001							
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
総トリハロメタン	0.1以下	0.019	0.02	0.005	0.008	0.015							
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.009	0.003未満	0.003未満	0.003	0.006							
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005							
ブロモホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01	省略可	省略可	省略可	0.01未満							
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
残留塩素	mg/L	0.2	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満							
遊離炭酸	20以下	6	8	11	10	5							
腐食性	-1程度以上極力0	-2.6	-1.8	-2.0	-2.3	-1.9							