

H28. 7月		越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝	水道 田長	上小田 簡易水道	川簡易水道	上 飲料水
採取日時		7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日	7月12日
気温	℃	31.0	30.0	34.0	34.0	32.0	28.0	27.0	26.0	24.0	26.0	26.0
水温	℃	21.0	23.0	24.0	25.0	22.5	25.0	25.0	27.5	22.5	17.0	23.0
一般細菌	100個/ml以下	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	5.4	3.9	3.5	2.9	3.5	3.2	2.4	2.8	2.8	3.5
有機物	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満	0.6	0.3	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.8	7.1	7.1	6.7	6.37	7.22	6.94	7.14	6.57
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満						
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
クロロホルム	0.06以下	0.014	0.008	0.002	0.02	0.006						
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満						
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001						
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
総トリハロメタン	0.1以下	0.018	0.013	0.005	0.024	0.011						
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.009	0.003	0.003未満	0.017	0.006						
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004						
ブロモホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.01	省略可	省略可	省略可	省略可						
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
残留塩素	mg/L	0.1	0.1未満	0.2	0.2	0.1						
遊離炭酸	20以下	5	7	9	6	5						
腐食性	-1程度以上極力0	-2.9	-2.0	-2.2	-2.5	-2.4						