

| H26.12月 | | 越知谷 簡易水道 | 根宇野 簡易水道 | 上水道 粟賀水系 | 大山水系 | 猪篠 簡易水道 | 大河内 比延 | 簡易水道 高朝田長 | 水道 谷 | 上小田 簡易水道 | 川上 簡易水道 | 飲料水 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|-------|
| 採取日時 | | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月9日 |
| 気温 | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 水温 | | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 8.5 |
| 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 2.5 | 5.8 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.4 |
| 有機物 | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.94 | 7 | 7.28 | 7.29 | 7.18 | 7.02 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 |
| 遊離残留塩素 | 単位:mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |