H24.11月		越知谷簡易水道	根宇野簡易水道	上水道粟賀水系	大山水系	猪篠簡易水道	大河内簡易水道 比延	大河内簡易水道 高朝田	大河内簡易水道 長谷	上小田簡易水道	川上簡易水道	渕飲料水
採取日時		11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月26日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
気温	℃	10.0	10.0	11.0	11.0	10.0	13.0	14.0	12.0	13.0	12.0	11.5
水温	℃	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	12.0	15.0	14.0	10.0	12.5	13.5
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	5.0	3.2	3.3	3.0	3.6	2.7	2.5	3.2	2.8	3.2
有機物	5mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.4	7.3	6.76	7.17	7.16	6.81	7.12	6.81
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.5	0.5
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	0.002	省略可	0.002	省略可
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.1
クロロ酢酸	0.02以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下						0.001未満	0.004	0.007	0.001未満	0.004	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.04以下						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下						0.002	0.007	0.001未満	0.001	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下						0.003	0.019	0.01	0.001	0.009	0.002
トリクロロ酢酸	0.2以下						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下						0.001未満	0.007	0.003	0.001未満	0.003	0.001未満
ブロモホルム	0.09以下						0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可
鉄及びその化合物	0.2以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	0.06