H24. 2月		越知谷簡易水道	根宇野簡易水道	上水道粟賀水系	大山水系	猪篠簡易水道	大河内簡易水道 比延	大河内簡易水道 高朝田	大河内簡易水道 長谷	上小田簡易水道	川上簡易水道	渕飲料水
採取日時		2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日
気温	℃	6.5	8.0	8.0	8.0	7.0	1.0	2.0	1.0	1.5	0.5	1.0
水温	℃	5.0	5.0	6.0	7.5	4.5	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0	4.0
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	10	5.3	8.7	2.9	5.6	5.8	2.3	2.5	3	4.0
有機物	5mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.05	7.06	7.28	7.29	7.22	7.17
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.4
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	0.002	省略可	0.002	省略可
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下						0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.04以下						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下						0.001未満	0.001	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下						0.001未満	0.001	0.006	0.013	0.006	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.2以下						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下						0.001未満	0.001未満	0.002	0.003	0.002	0.001未満
ブロモホルム	0.09以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下						省略可	省略可	0.02未満	省略可	省略可	省略可
鉄及びその化合物	0.2以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	0.08