

H30. 12月	越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝	水道 田長	上小田 簡易水道	川上 簡易水道	上 水道	飲料水
採取日時	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日
気温 ℃	6.0	4.5	10.0	11.0	6.0	8.0	8.0	6.0	7.0	3.0	4.0	
水温 ℃	8.0	8.5	10.0	10.5	8.0	12.0	10.5	8.0	9.0	6.0	6.0	
一般細菌 100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン 200mg/L以下	3.3	6.1	4.1	4.8	3.5	5	4.1	2.9	3.7	3.7	3.2	
有機物 3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	
pH値 5.8以上8.6以下	7.2	6.9	7.1	7.0	7.4	7.16	6.82	7.32	7.53	7.38	6.84	
味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 単位:mg/L	0.4	0.45	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	