R3.4月		越知谷配水区	根宇野配水区	粟賀配水区	大山配水区	猪篠配水区	比延配水区	高朝田配水区	長谷配水区	上小田配水区	川上配水区	渕配水区
採取日		4月13日	4月13日	4月13日	4月13日	4月13日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日
気温	℃	15.0	16.0	15.0	15.0	14.0	18.0	21.0	19.0	20.0	16.0	17.0
水温	℃	14.0	16.0	14.0	17.0	14.0	15.0	15.0	13.0	14.0	11.0	14.0
検査項目	基準値											
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	5.6	4.2	3.9	3.8	4.7	4.3	2.5	3.6	3.2	3.2
有機物	3mg/L以下	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.13	7.04	7.02	7.16	7.27	7	6.8	7.26	7.3	7.19	6.82
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位：mg/L	0.6	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2
六価クロム	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
クロロホルム	0.06以下	0.005	0.006	0.001未満	0.006	0.004						
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.002						
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
総トリハロメタン	0.1以下	0.009	0.01	0.002	0.008	0.009						
トリクロロ酢酸	0.2以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003						
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003						
ブロモホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
鉄及びその化合物	0.3以下	省略可	省略可	0.03未満	省略可	省略可						
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.09	省略可	省略可	省略可	0.08						