R3.11月		越知谷配水区	根宇野配水区	粟賀配水区	大山配水区	猪篠配水区	比延配水区	高朝田配水区	長谷配水区	上小田配水区	川上配水区	渕配水区
採取日		11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日
気温	℃	14.0	16.0	16.0	16.0	14.5	14.0	17.0	13.0	15.0	12.5	10.0
水温	℃	16.5	18.5	18.5	19.0	17.0	15.0	16.0	13.0	14.0	13.0	12.5
検査項目	基準値											
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	5.1	4.0	4.9	3.6	4.0	4.0	2.8	3.8	3.3	3.2
有機物	3mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.00	7.17	7.16	7.12	7.57	7.03	6.71	7.33	7.42	7.23	6.81
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位：mg/L	0.55	0.30	0.50	0.50	0.55	0.45	0.55	0.45	0.50	0.30	0.25
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	0.006	省略可	省略可	省略可
六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.003	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0.001	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001	0.001未満
臭素酸	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0.001	0.001未満	0.002	0.013	0.006	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001	0.004	0.002	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満