

R4. 10月	越知谷配水区	根宇野配水区	粟賀配水区	大山区配水区	猪篠配水区	比延配水区	高朝田配水区	長谷配水区	上小田配水区	川水上配水区	瀧区配水区
採取日時	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日
気温 ℃	17.0	18.0	20.0	19.0	17.5	17.0	18.0	15.0	17.0	14.0	16.5
水温 ℃	19.5	20.0	23.0	22.0	20.0	20.5	21.5	18.0	20.0	17.0	19.0
一般細菌 100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0	0
大腸菌 検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン 200mg/L以下	4.0	6.3	5.3	4.2	4.2	4.9	4.7	2.7	4.4	3.7	3.4
有機物(TOC) 3mg/L以下	0.7	0.4	0.3	0.9	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2
pH値 5.8以上8.6以下	7.18	6.89	6.95	7.42	7.48	6.85	6.55	7.15	7.11	7.01	6.53
味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 5度以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 単位:mg/L	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10
六価クロム化合物 0.05以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩素酸 0.6以下	0.17	0.07	0.06	0.15	0.14						
クロロ酢酸 0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
クロロホルム 0.06以下	0.013	0.003	0.001未満	0.027	0.014						
ジクロロ酢酸 0.03以下	0.004	0.003未満	0.003未満	0.006	0.004						
ジブロモクロロメタン 0.1以下	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.001						
臭素酸 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
総トリハロメタン 0.1以下	0.019	0.008	0.004	0.032	0.019						
トリクロロ酢酸 0.03以下	0.006	0.003未満	0.003未満	0.018	0.012						
ブロモジクロロメタン 0.03以下	0.005	0.003	0.002	0.005	0.004						
ブロモホルム 0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ホルムアルデヒド 0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
アルミニウム及びその化合物 0.2以下	0.03	0.02未満	省略可	省略可	0.17						