

H29.4月		越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝	水道 田長	上小田 簡易水道	川上 簡易水道	上 簡易水道	飲料水
採取日		4月18日	4月18日	4月18日	4月18日	4月18日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日
気温	℃	13.0	18.0	17.0	16.0	15.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	11.0	11.0
水温	℃	12.0	14.0	14.0	14.0	12.0	19.0	12.0	12.0	11.0	11.0	10.0	10.0
検査項目	基準値												
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	14.0	5.2	4.3	2.9	6.4	5.4	2.8	2.9	4.8	3.5	3.5
有機物	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.4	6.79	6.7	7.1	7.06	6.78	6.67	6.67
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.3	0.2	0.5	0.4	0.45	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満							
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
クロロホルム	0.06以下	0.007	0.007	0.001未満	0.005	0.004							
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.005	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003							
ジブromクロロメタン	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001							
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
総トリハロメタン	0.1以下	0.01	0.01	0.001未満	0.007	0.007							
トリクロロ酢酸	0.2以下	0.007	0.004	0.003未満	0.007	0.004							
ブromジクロロメタン	0.03以下	0.003	0.003	0.001未満	0.002	0.002							
ブromホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	省略可	省略可	省略可	省略可	0.01未満							