H29．8月		越知谷簡易水道	根宇野簡易水道	上水道粟賀水系	大山水系	猪篠簡易水道	大河内簡易水道 比延	大河内簡易水道 高朝田	大河内簡易水道 長谷	上小田簡易水道	川上簡易水道	渕飲料水
採取日時		8月15日	8月15日	8月15日	8月15日	8月15日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日
気温	℃	24.0	25.0	26.0	24.0	24.0	30.0	34.0	27.0	34.0	24.0	26.0
水温	℃	23.0	24.0	27.0	23.0	24.5	27.0	26.0	19.0	24.5	19.0	24.0
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	3.4	4.2	4.8	6.6	4.4	3.9	2.4	2.8	4.0	3.6
有機物	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	0.8	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.4	6.9	6.8	6.8	6.64	6.35	7.36	7.2	7.29	6.52
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7	0.5	4	0.9	0.7	1未満	1未満	1	2	1	2
濁度	2度以下	0.1	0.1未満	1.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
遊離残留塩素	単位：mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	省略可
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						省略可	省略可	0.004	省略可	0.001未満	省略可
六価クロム化合物	0.05以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可
亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						省略可	0.62	省略可	省略可	省略可	省略可
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08
クロロ酢酸	0.02以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下						0.002	0.001未満	0.009	0.009	0.007	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下						0.003未満	0.003未満	0.004	0.005	0.003	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下						0.003	0.001	0.001未満	0.005	0.003	0.002
臭素酸	0.01以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下						0.008	0.001	0.012	0.022	0.015	0.004
トリクロロ酢酸	0.03以下						0.003未満	0.003未満	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下						0.002	0.001未満	0.003	0.008	0.005	0.002
ブロモホルム	0.09以下						0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可
アルミニウム及びその化合物	0.2以下						省略可	0.02未満	省略可	省略可	省略可	省略可
鉄及びその化合物	0.3以下						省略可	省略可	省略可	省略可	省略可	0.13
蒸発物残留	500以下						63	54	省略可	省略可	省略可	51
陰イオン界面活性剤	0.02以下						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	省略可
非イオン界面活性剤	0.02以下						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満