

H27. 10月	越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝	水道 田長	上小田 簡易水道	川上 簡易水道	上 水道	飲料水
採取日時	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日
気温 ℃	19.0	19.0	24.0	21.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.5
水温 ℃	18.0	18.0	21.0	21.0	19.0	21.0	21.0	17.0	20.0	16.0	18.0	18.0
一般細菌 100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0
大腸菌 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン 200mg/L以下	2.3	4.6	2.9	3.2	2.5	3.4	3.2	2.5	3.0	2.9	3.4	3.4
有機物(TOC) 3mg/L以下	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
pH値 5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.2	7.3	7.4	6.49	6.57	7.1	6.96	7.00	6.44	6.44
味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4
遊離残留塩素 単位:mg/L	0.3	0.1	0.2	0.3	0.25	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4
亜硝酸態窒素 0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
シアン化合物及び塩化シアン 0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
塩素酸 0.6以下	0.07	0.09	0.06未満	0.09	0.07							
クロロ酢酸 0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
クロロホルム 0.06以下	0.006	0.005	0.001	0.009	0.004							
ジクロロ酢酸 0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満							
ジブロモクロロメタン 0.1以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002							
臭素酸 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
総トリハロメタン 0.1以下	0.011	0.01	0.003	0.014	0.01							
トリクロロ酢酸 0.03以下	0.004	0.003未満	0.003未満	0.008	0.003							
ブロモジクロロメタン 0.03以下	0.004	0.003	0.001	0.004	0.004							
ブロモホルム 0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
ホルムアルデヒド 0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満							
アルミニウム及びその化合物 0.2以下	0.02	省略可	省略可	省略可	省略可							