

H26.7月		越知谷 簡易水道	根宇野 簡易水道	上水道 粟賀水系	大山水系	猪篠 簡易水道	大河内 比延	簡易水道 高朝田長	水道 谷	上小田 簡易水道	川上 簡易水道	上 瀬飲料水
採取日	月日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
気温		27.0	31.0	30.0	29.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0
水温		22.0	24.0	27.0	25.0	23.0	26.5	24.0	21.0	23.0	19.0	22.0
検査項目	基準値											
一般細菌	100個/ml以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	6.3	3.9	3.7	3.1	4	4.2	2.6	2.8	3	3.9
有機物	5mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	6.49	6.3	6.84	6.71	6.85	6.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1	0.2
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2
亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可						
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
トリクロロエチレン	0.004mg/L未満	省略可	省略可	省略可	省略可	省略可						
塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.11	0.06未満						
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
クロロホルム	0.06以下	0.012	0.006	0.001	0.023	0.008						
ジクロロ酢酸	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
ジブromクロロメタン	0.1以下	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001						
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
総トリハロメタン	0.1以下	0.017	0.01	0.004	0.027	0.014						
トリクロロ酢酸	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
ブromジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005						
ブromホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.09	省略可	省略可	省略可	0.01未満						
鉄及びその化合物	0.2以下	省略可	省略可	0.001未満	省略可	省略可						
カルシウム、マグネシウム等		省略可	25	省略可	省略可	省略可						
蒸発物残留	500以下	省略可	56	50	48	省略可						
ジオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
残留塩素	1以下	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1						
遊離炭酸	20以下	5	7	7	3	4						
腐食性	-1程度以上極力0	-2.5	-1.7	-1.6	-1.9	-1.8						