R2. 8月		越知谷配水区	根宇野配水区	粟賀配水区	大山配水区	猪篠配水区	比延配水区	高朝田配水区	長谷配水区	上小田配水区	川上配水区	渕配水区
採取日時		8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日
気温	℃	26.0	32.0	34.0	30.0	31.0	30.0	30.0	28.0	29.0	25.0	27.0
水温	℃	26.0	29.0	27.0	28.0	27.0	26.0	25.0	23.0	25.0	21.0	29.0
一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	5.2	3.8	4.0	3.7	3.7	3.7	2.6	4.3	3.7	3.4
有機物	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.8	7.4	7.6	6.94	6.6	7.44	7.43	7.38	6.78
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.1
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						0.45	0.59	0.38	0.27	0.28	0.57
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.07	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下						0.001	0.001未満	0.002	0.004	0.003	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下						0.002	0.002	0.001	0.006	0.002	0.001
臭素酸	0.01以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下						0.005	0.005	0.005	0.017	0.008	0.001
トリクロロ酢酸	0.03以下						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下						0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	0.001未満
ブロモホルム	0.09以下						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4	3.9	3.6	3.4	3.7	3.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
カルシウム、マグシウム等(硬度)	300mg/L以下						19.4	22	11.5	12.6	13.7	18.9
蒸発物残留	500以下						55	55	44	43	45	55
陰イオン界面活性剤	0.02以下						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満