

R4.9月	越知谷配水区	根宇野配水区	粟賀配水区	大山区配水区	猪篠配水区	比延配水区	高朝田配水区	長谷配水区	上小田配水区	川水上配水区	湊水区
採取日時	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日
気温 °C	28.0	31.0	37.0	32.0	34.0	23.0	23.0	21.0	23.0	18.0	22.0
水温 °C	23.5	24.5	27.0	27.0	24.5	26.5	27.0	22.0	25.0	20.0	24.0
一般細菌 100個/ml以下	0	0	1	1	1	0	2	12	8	18	0
大腸菌 検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン 200mg/L以下	3.7	6.4	4.4	4.1	4.1	4.6	4.7	3.2	4.3	2.9	3.2
有機物 3mg/L以下	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6	0.3	0.3	0.8	0.4	0.8	0.2
pH値 5.8以上8.6以下	7.20	6.80	7.00	7.35	7.50	6.91	6.60	7.47	7.31	7.31	6.75
味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満
遊離残留塩素 単位:mg/L	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.20	0.20	0.30	0.10	0.10	0.10