

R6.12月		越 知 谷 配 水 区	根 宇 野 配 水 区	栗 賀 配 水 区	大 山 配 水 区	猪 篠 配 水 区	比 延 配 水 区	高 朝 田 配 水 区	長 谷 配 水 区	上 小 田 配 水 区	川 上 配 水 区	湊 水 区
採取日時		12月10日	12月10日	12月10日	12月10日	12月10日	12月17日	12月17日	12月17日	12月17日	12月17日	12月17日
気温	℃	3.0	7.0	12.0	7.0	6.5	9.0	8.5	2.0	3.0	4.5	3.0
水温	℃	12.0	12.5	14.0	14.0	12.0	11.5	12.0	9.0	9.5	9.0	8.0
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	4.9	3.9	4.5	5.8	4.1	4.3	2.7	3.8	3.2	3.1
有機物	3mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	6.94	6.92	7.05	7.07	6.95	6.89	6.81	7.24	7.23	7.20	7.02
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.15