

R7. 1月		越 知 谷 区	根 配 宇 野 区	栗 配 水 賀 区	大 配 水 山 区	猪 配 水 篠 区	比 配 水 延 区	高 配 水 朝 水 田 区	長 配 水 谷 区	上 配 水 小 水 田 区	川 配 水 上 区	測 水 区
採取日時		1月15日	1月15日	1月15日	1月15日	1月15日	1月21日	1月21日	1月21日	1月21日	1月21日	1月21日
気温	℃	3.5	6.0	8.0	4.0	2.5	8.0	9.0	5.0	6.0	4.0	6.0
水温	℃	7.0	8.0	9.0	10.0	8.0	9.0	9.5	7.0	7.0	6.0	7.0
一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	6.9	5.5	5.3	3.5	5.2	6.1	2.6	3.6	3.1	3.3
有機物	3mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.13	7.24	7.51	7.36	7.44	7.12	7.12	7.26	7.38	7.33	6.84
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	単位:mg/L	0.45	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.50	0.40	0.20
六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
シアン化合物及び塩化シアン	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
クロロホルム	0.06以下	0.003	0.004	0.001未満	0.002	0.002						
ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.002						
臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
総トリハロメタン	0.1以下	0.005	0.009	0.001未満	0.005	0.006						
トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.002	0.003	0.001未満	0.002	0.002						
ブロモホルム	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満			0.07						